

Intézmény neve: **Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája**

Intézmény címe: 8640 Fonyód, Béke u. 1.

TÚZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2. sz. melléklet **Tűzvédelmi felülvizsgálatok**

2020. év

Tűzvédelmi felülvizsgálatok

	Tárgy	Ciklusidő	Jogszabályi alap	A felülvizsgálatért felelős/ végrehajtó
1.	Tűzoltó készülékek MSZ EN 3 alapján gyártott	3 hónap (+ 1 hét)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Karbantartó
		6 hónap (+ 1 hónap) 12 hónap (+ 1 hónap) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendelkező (külső szol- gáltató)
2.	Fali tűzcsapok	6 hónap (+ 1 hét)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ MSZ 671/3	Karbantartó
		12 hónap (+ 1 hónap)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ MSZ 671/3	Szakvizsgálattal rendelkező (külső szol- gáltató)
	Tömlők	5 éves	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendelkező (külső szol- gáltató)
3.	Irányfény, biztonsági világítás	Havonta	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Karbantartó
		Éves felülvizsgá- lat/karbantartás	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	
4.	Villamos berendezés tűzvé- delmi felülvizsgálata	3 éves 6 éves	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ 390. §	Szakvizsgálattal rendelkező (külső szol- gáltató)
5.	Villámvédelmi felülvizsgálá- tok	3 éves 6 éves	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendelkező (külső szol- gáltató)
6.	Gáztüzelő berendezéseket ki- szolgáló égéstermék-elvezető esetében	Évente 1 alkalom- mal	63/2012. (XII. 11.) BM. r.	Külső szolgáltató
7.	Gázfogyasztó készülékek, be- rendezések rendszeres karban- tartása, javítása	A fogyasztótól függ, a gyártó rendelkezése alapján	1/2020.(I.13.) Korm. Rendelet	Külső szolgáltató