

Intézmény neve: **Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája**

Intézmény címe: 8600 Siófok, Bakony u. 2.

# **TÚZVÉDELMI SZABÁLYZAT**

## **2. sz. melléklet** **Tűzvédelmi felülvizsgálatok**

**2020**

### Tűzvédelmi felülvizsgálatok

	Tárgy	Ciklusidő	Jogsabályi alap	A felülvizsgálatért felelős/ végrehajtó
1.	Tűzoltó készülékek MSZ EN 3 alapján gyártott	3 hónap (+ 1 hét)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Gyakorlati oktatás vezető
		6 hónap (+ 1 hónap) 12 hónap (+ 1 hónap) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
2.	Fali tűzcsapok, vízforrá- sok a természetes vízfor- rás kivételével (földfeletti és földalatti tűzcsapok)	6 hónap (+ 1 hét)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ MSZ 671/3	Gyakorlati oktatás vezető
		12 hónap (+ 1 hónap)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ MSZ 671/3	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
	Tömlők	5 éves	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
3.	Tűzivíztároló medencék (nyomáspróba a szerelvé- nyeken)	6 hónap (+ 1 hét)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
		12 hónap (+ 1 hónap)	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
		5 éves	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
4.	Villamos berendezés tűz- védelmi felülvizsgálata	3 éves 6 éves	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
5.	Villámvédelmi felülvizs- gálatok	3 éves 6 éves	54/2014 (XII. 5.) BM. r. OTSZ	Szakvizsgálattal rendel- kező (külső szolgáltató)
6.	Gáztüzelő berendezéseket kiszolgáló égéstermék-el- vezető esetében	Évente 1 alkalom- mal	63/2012. (XII. 11.) BM. r.	Külső szolgáltató
7.	Gázfogyasztó készülékek, berendezések rendszeres karbantartása, javítása	Évente	1/2020.(I.13.) Korm. Rendelet	Külső szolgáltató